

Tabulka místností 1.NP							
Číslo m.	Plocha [m²]	Název místnosti	Podlaha	Sálk	Stěny	Strop	Světlo výška
050	70,2	Relaxační místnost	-	-	-	-	2700
051	14,6	Chodba	-	-	-	-	2700
052	9,6	Kuchyně	-	-	-	-	2700
053	24,1	Multifunkční místnost	-	-	-	-	2700
054	6,6	Zároveň	-	-	-	-	2700
055	25,7	Chodba	-	-	-	-	2480
056	3,5	WC invalida	-	-	-	-	2300
057	2,9	WC muži předstíř	-	-	-	-	2300
058	6,0	WC muži	-	-	-	-	2300
059	1,5	Okid	-	-	-	-	2300
060	2,0	Sklad	-	-	-	-	2480
061	1,5	WC ženy předstíř	-	-	-	-	2300
062	1,4	WC ženy	-	-	-	-	2300
063	12,5	Diagnostická místnost	-	-	-	-	2480
064	12,6	Diagnostická místnost	-	-	-	-	2480
065	5,8	Zázemí personálu	-	-	-	-	2480
065a	5,8	WC předstíř	-	-	-	-	2300
066	1,4	WC	-	-	-	-	2300
067	27,7	Skladové plochy	-	-	-	-	2530
068	9,1	Sklad	-	-	-	-	2530
Celkem							

- A1

VESTAVNÉ SVÍTIDLO OFFICE BACK G2
596x596x35 mm
33W 4000K
- B1

PŘISAZENÉ DRUM G2 DALI
Ø600x75 mm
60W 4000K
- C1

VESTAVNÉ SVÍTIDLO DL22
Ø220x20 mm
22W 4000K
- N1D

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ONTEC S M1 CB
PŘISAZENÉ, PIKTOGRAM DOLŮ
130x130x27 mm
- N2A

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ONTEC C C1 CB
VESTAVNÉ, KORIDOROVÉ
90x13 mm
- N2C

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ONTEC C M1 CB
VESTAVNÉ, ANTIPANICKÉ
90x13 mm
- T1L

FOTOLUMINESCENČNÍ TABULKA
SMĚR VLEVO

- SPOLEČNÁ
KABELOVÁ TRASA V PODLAŽE,NEBO STĚNÁCH

SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA V PODHLEDU

SPOLEČNÁ KABELOVÁ TRASA - KABELOVÝ ŽLAB
- ENERGIE DOLŮ

POHYBOVÝ DETEKTOR

PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR

ZÁSUVKA 230V/16A,ZAPUŠTĚNÁ

ROZVADĚČ - EI30Sm200
ZAVŘENÝ IP40, OTEVŘENÝ IP20

POŽÁRNÍ UCPÁVKA

SPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 1,IP2X

SPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 1,IP44

SPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 5,IP2X

PŘEPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 6,IP2X

PŘEPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 6,IP44

PŘEPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 7,IP2X

PŘEPÍNAČ 230V/10A,ŘAZENÍ 6,IP2X,IP44

STMÍVAČ 230V/10A,
PŘÍPRAVA PRO OKENNÍ ŽALUZIE
- Atribut zařízení
-
-
- Všechny rozměry kontrolovat na stavbě.Neodměřujte z tohoto výkresu.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zainteresovaných stran.

● ROZVODNÁ SOUSTAVA:3+PEN AC 50Hz,400V/230V/TN-C-S

● ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY SE PŘEVEDOU KABELY CXKH-R, CXKH-V EI30-90. PRO ZEMNÍ VEDENÍ SE POUŽIJÍ VÝHRADNĚ KABELY CYKY!

● OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM-ČSN EN 611 40 ed.3

● OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE -ČSN 33 2000-4-41 ed.3

● OCHRANA DOPLŇKOVÁ:OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ ČSN 33 2000-5-54 ed.3

● OCHRANA ZVÝŠENÁ:VE SKLADECH,KUCHYNI A TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH SE VŠEM EL.OBVODŮM, NADŘADÍ OBLOUKOVÉ OCHRANY AFDD, VE SMYSLU DOPORUČENÍ K POUŽITÍ, DLE ČSN 33 2000-4-42 ed.2, z1

● OBECNÉ POUŽITÍ RCD-DLE ZMĚNY 1, ČSN 33 21 30 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3-čl.411.3.4-POVINNOST VYBAVIT VŠECHNY SVĚTELNÉ OKRUHY SAMOSTATNÝM RCD S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30mA. ŽÁDNÝ RCD NESMÍ CHRÁNIT VÍCE , NEŽ JEDEN SVĚTELNÝ OBVOD.

● POVINNOST NADŘADIT URČENÝM ZÁSUVKOVÝM OKRUHŮM RCD,S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 30mA, VE SMYSLU z1, ČSN 33 21 30 ed.3 a ČSN 33-2000-4-41 ed.3

● POVINNÁ INSTALACE-POUŽITÍ A MONTÁŽ: PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ (SPD), ČSN 623 05 ed.2 a ČSN 33 2000-4-443 ed.3 a Vyhl.č.268/2009Sb.

POKUD NENÍ NA VÝKRESE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, PLATÍ PRO UMÍSTOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ TYTO VÝŠKY-(VZTAŽENO K OSE PŘÍSTROJE):
1100mm NAD ČISTOU PODLAHOU - VYPÍNAČE, TLAČÍTKA
300mm NAD ČISTOU PODLAHOU - ZÁSUVKY NA STĚNÁCH

podlahové zásuvky - dedikovaný okruh

stropní zásuvka - dedikovaný okruh

běžná zásuvka - dedikovaný okruh

běžná zásuvka

vypínače/řídící jednotka

DO podlahové zásuvky - dedikovaný okruh

DOS stropní zásuvka,nebo vývod - dedikovaný okruh

DOB běžná zásuvka - dedikovaný okruh

DOUV výstup pro UV stropní osvětlení - dedikovaný okruh

běžná zásuvka

vypínače/řídící jednotka

5			
4			
3			
2			
1	18-02-2025		
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souhrtný systém: JTSK		Výkresy systém: Bv	
Objednatel: ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze	Zpracovatel: GREBNER G INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3	Zpracovatelé: COLUNA	Part:
Místo stavby: -	Soubor: -	Architekt: Ing.arch.TMED	Part:
Název díla:		Zodp. projektant: Ing.Vitek	
		Vypracoval: P.Turek	
		Kontrola: -	
		HP: Ing.Pfeifer	
		Mřížka: 1:50	Famé: 18 x A4
		Číslo zadání: -	Datum: 06/2024
		Číslo přílohy: -	Supet: -
			DVZ
			Změna: 02

soubor: D:\SSO-F-2024_00_210524_NOME\15_11082024_AAF\01SYS_CZU_PAV\DNV_1201_F_DNZ\Wslup180225pracovni_01.pst_1_NP_novm (2) ; lok: Rozvržení / 2025-02-16