

poz.	Počet	Jednotka / Umístění	Přívod vzduchu	Odvod vzduchu	Druh ohřevu	Topný výkon	Tlak. ztráta ohřivače	Připoj. Ohřivač	Druh chlazení	Chl. výkon	Tlak. ztráta chladič	Připoj. Chladič	El. Příkon 3x400 V	El. Příkon 1x230 V	Proud provozní	Napětí	Záloha UPS	Způsob regulace	Akustický údaj	Poznámka
	ks/sb	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]	[kW]	[kPa]	rozměr	[-]	[kW]	[kPa]	rozměr	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[-]	[-]	[dB(A)]	

Vzduchotechnika

VZ01 Multismyslová místnost 050																				
1.1	1	VZTJ / 052	140	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,050	0,3	1x230	ne	MaR		
			*	*	EL	0,4	*	*	*	*	*	*	0,400	*	1x230	ne	MaR			
			*	140	*	*	*	*	*	*	*	*	0,050	0,3	1x230	ne	MaR			
VZ02 sociální zázemí																				
2.1	1	VZTJ / 055	450	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,140	0,3	1x230	ne	MaR		
			*	*	EL	0,4	*	*	*	*	*	*	0,400	*	1x230	ne	MaR			
			*	450	*	*	*	*	*	*	*	*	0,147	0,3	1x230	ne	MaR			
VZ03 chlazení																				
3.1	1	Kond.J / střecha	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,400	*	1x230	ne	MaR			
3.2	1	Nást.J / 053	680	*	*	*	*	*	R410	3,6	*	*	*	0,100	*	1x230	ne	MaR		
	1	Nást.J / 053	680	*	*	*	*	*	R410	3,6	*	*	*	0,100	*	1x230	ne	MaR		
3.3	1	Nást.J / 053	450	*	*	*	*	*	R410	2,2	*	*	*	0,080	*	1x230	ne	MaR		
	1	Nást.J / 050	450	*	*	*	*	*	R410	2,2	*	*	*	0,080	*	1x230	ne	MaR		
	1	Nást.J / 050	450	*	*	*	*	*	R410	2,2	*	*	*	0,080	*	1x230	ne	MaR		
	1	Nást.J / 055	450	*	*	*	*	*	R410	2,2	*	*	*	0,080	*	1x230	ne	MaR		
						Qt				Qchw			3x400V	1x230V						
						0,8				16,0			0,0	5,1						