

PŮDORYS 1.NP – NAVRHOVANÝ STAV



Tabulka místností 1.NP							
Číslo m.	Plocha [m ²]	Název místnosti	Podlaha	Sálk	Stěny	Strop	Světla výška
050	70,2	Relaxační místnost	-	-	-	-	2700
051	14,6	Chodba	-	-	-	-	2700
052	9,6	Kuchyňka	-	-	-	-	2700
053	24,1	Multimyslová místnost	-	-	-	-	2700
054	6,6	Zá dveří	-	-	-	-	2700
055	25,7	Chodba	-	-	-	-	2480
056	3,5	WC Invalida	-	-	-	-	2300
057	2,9	WC muži předstř	-	-	-	-	2300
058	6,0	WC muži	-	-	-	-	2300
059	1,5	Úklid	-	-	-	-	2300
060	2,0	Sklad	-	-	-	-	2480
061	1,5	WC ženy předstř	-	-	-	-	2300
062	1,4	WC ženy	-	-	-	-	2300
063	12,5	Diagnostická místnost	-	-	-	-	2480
064	12,6	Diagnostická místnost	-	-	-	-	2480
065	5,8	Zázemí personálu	-	-	-	-	2480
065a	5,8	WC předstř	-	-	-	-	2300
066	1,4	WC	-	-	-	-	2300
067	27,7	Skladové plochy	-	-	-	-	2530
068	9,1	Sklad	-	-	-	-	2530
Celkem							

LEGENDA EPS

- EPS

ÚSTŘEDNA EPS
- LCD

EXTERNÍ ZOBRAZOVACÍ TABLO
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – TERMODIFERENCIÁLNÍ
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – OPTICKO-KOUŘOVÝ
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – OPTICKO-KOUŘOVÝ V PODHLEDU
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – MULTISENZOROVÝ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- SÍŘENA EPS
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK OVLÁDANÝ EPS
- EPS

OVLÁDACÍ VÝVOD
- REPS

ROZVADĚČ REPS, VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODULY
- 4x2

VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL 4IN/20UT
- 12

VÝSTUPNÍ MODUL 12 ReI

- OVLÁDACÍ VEDENÍ S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA (BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY)
- KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE

LEGENDA ZNAČENÍ EPS

- F: 10314

FYZIKÁLNÍ ADRESA
- L: 5000/4

LOGICKÁ ADRESA
- číslo ústředny (1), číslo karty v ústředně (3)
poziční na kartě (1), pořadové číslo na lince (4)
5000 – číslo skupiny, 4 – číslo ve skupině

5			
4			
3			
2			
1	28-06-2024		
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Soutěžní systém: JTSK

Výkresový systém: Bpr

Objednatel: ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze		Zpracovatel: GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENOVA 1196S2, 130 00 PRAHA 3		Zpracovatel čísel: COLSYS Colsys s.r.o. Bulhářská 109 272 03 Kladno-Dubí Tel.: 312 278 111		Paré:
Místo stavby: Praha – Suchbát		SÚO objednatel: SÚO		Architekt: Ing. arch. T. Med		
Název díla: Česká zemědělská univerzita v Praze Úprava prostor pro účely Diagnostického centra pro studenty se specifickými potřebami (Prostory na koleji F) Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZV)		Zodp. projektant: Ing. R. Šembera		Výpracoval: Ing. R. Šembera		
		Kontrola: Ing. D. Fink		HIP: Ing. R. Šembera		
		Měřítko: 1:50		Formát: 6x A4		Datum: 06/2024
		Číslo zakázky: PGI 2650-23		Stupeň: DVZ		
Příloha: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Půdorys 1.NP		Číslo přílohy: D.1.4.6b-01		Změna: A		