

- DATOVÁ ZÁSUVKA 2P
PŘÍPADNĚ DATOVÝ VÝVOD
- MEDIABOX POD OMÍTKOU
- PODLAHOVÝ BOX
- HODINY JENOTNÉHO ČASU
- KAMERA
- STROPNÍ REPRODUKTOR
- NÁSTĚNNÝ REPRODUKTOR
- MIKROFON / MIKROFONNÍ POLE
- EXTERNÍ ANTÉNA MIKROFONU
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- SIRÉNA PZTS
- KLÁVESNICE PZTS
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁŠIČ
DO SYSTÉMU PZTS (LDP)
- ČTEČKA EKV
- ELEKTRICKÝ / ELEKTRO-MECHANICKÝ ZÁMEK
- DVĚRNÍ JEDNOTKA EKV
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- ARETAČNÍ TLAČÍTKO
- SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO
- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

- Poznámka:**
- V rámci výběrového řízení této veřejné zakázky bude zohledněn požadavek správce slaboproudých technologií stavebníka na konkrétní systémy, jež jsou použity v sousedním objektu, tak aby bylo možné systémy zařídit pod jednotnou správou. A to i v případě, že v rámci této PD není možné uvést odkaz na konkrétní výrobky. V případě změny systému bude v rámci realizace PD dodavatele zaneseno konkrétní zapojení vybraných zařízení.
 - Znárodné propojení silových prvků a vedení kabeláže u ESL rozvodu je pouze schematického charakteru a má za cíl zpřehlednit požadavek na instalaci kladenou pro skutečné vedení kabelové trasy bude realizováno dle možnosti místních podmínek plynoucích z realizačních koordinací TZB a ASR.
 - Koncové prvky umísťovat do společných sestav, společných rámečků, při instalaci brát ohled na vybraný design a velikost rámečků. Pro koncové prvky uvažovat převážně instalační krabice hluboké, typu KPR88 nebo ekvivalentní dle způsobu instalace.
 - Součástí PD je i kabelový seznam s vyznačením počtu a typu kabelů pro jednotlivá zařízení, včetně instalačních poznámek.

Elektrická instalace v umývacím prostoru dle ČSN 33 2130 ed.4
Elektrická instalace - vnitřní rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 4
Elektrická instalace v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE – 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 2000-4-41 ed.3
OCHRANA ZÁKLADNÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN-C A TN-S
OCHRANA ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI OCHRANICÍ (U VYBRANÝCH OKRUHŮ)
Ve vybraných prostorách bude provedeno doplňkové pospojování.
(prostory jsou označeny symbolem).

