

Stávající podružný nn rozváděč místnosti 002/I zachován. Během stavebních prací chráněno proti poškození

Stávající zařízení EGS ponechat, během stavebních prací chráněno proti poškození

Stávající jednotka klimatizace po dobu stavebních prací demontována a po ukončení stavebních prací navýšena, vývod zajištěn proti poškození

Výměna stávajícího vypínače č.1 za nový, kabeláž vč. krabice zachovány

Stávající zděná zrušena bez náhrady, vývod zapraven do krabice a zakončen na svorkách

Nové zásuvky (přístroj vč. rámečku a instalační krabice) napojení na stávající okruhy

Výměna stávajícího vypínače č.1 za nový, kabeláž vč. krabice zachovány

002/I (n=3/250)

001/I (n=3/250)

Světla v místnosti 002/I sloužena pod společný vypínač u dveří, svítidla zachována a nově propojena trasami v kabelových lištách na stropě

Stávající vypínač na rušené příčce zrušen, svítidla přepojeny (v lištách) pod stávající okruh u vstupních dveří

Stávající zásuvky na bourané příčce zrušeny, kabel v rámci příčky napojen a přetážen do nové pozice zásuvek. Napojení kabelu v instalační krabici

Stávající podružný nn rozvaděč místnosti 002/I zachován. Během stavebních prací chráněno proti poškození

Stávající jednotka klimatizace po dobru stavebních prací demontována a po ukončení stavebních prací navrženo, vývod zajištěn proti poškození

Stávající zařízení EZS ponechat, během stavebních prací chráněno proti poškození

Výměna stávajícího vypínače č.1 za nový, kabeláž vč. krabice zachovány

Stávající zděná zrušena bez náhrady, vývod zapraven do krabice a zakončen na svorkách

Nové zásuvky (přístroj vč. rámečku a instalační krabice) napojení na stávající okruhy

Výměna stávajícího vypínače č.1 za nový, kabeláž vč. krabice zachovány

002/I  
nn=3250








001/I  
nn=3250

Světla v místnosti 002/I sloužena pod společný vypínač u dveří, svítidla zachována a nově propojena trasami v kabelových lištách na stropě

Stávající vypínač na rušené přičce zrušen, svítidla přepojeny (v lištách) pod stávající okruh u vstupních dveří

Stávající zásuvky na bourané přičce zrušeny, kabel v rámci přičky napojen a přetažen do nové pozice zásuvek. Napojení kabelu v instalační krabici

[illegible]

	Dvojzásuvka 230V/16A; IP20
	Rozvaděč NN
	EL. osoušeč 230V (dodávka stavba)
	Vnitřní jednotka klimatizace (stávající)
	Vypínač č.1; IP20; 10AX
	Vypínač č.5; IP20; 10AX
	Senzor plachování psoůr (dodávka ZTI)

— (šedá) stávající prvky

— (červená) nové prvky

NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
ENN – TOALETY 1.PP	D.1.4.g.1