

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

--

±0,000 = 000,000 mm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchbál
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :



COLSYS s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno
T: +420 312 278 210
e-mail: kladno@colsys.cz

HIP :

Ing. Lukáš Kroupa

VYPRACOVAL :

Ing. Ondřej Krejza

ZODPOVÍDÁ :

Ing. Ondřej Krejza

AKCE :

**CENTRUM EKONOMICKO -
MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II**
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbál

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL :

D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST :

D.1.4.5b SILNOPROUDÉ INSTALACE NN ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

**ROZVADĚČ
IIP1-RS-2**

1.VYDÁNÍ :

11/02/2015

DATUM:

06/03/2015

ZAKÁZKA :

799

PARÉ :

FORMÁT :

3 X A4

MĚŘITKO :

-

STUPEŇ :

DPS

DÍL :

D-SO01

ČÁST :

ELO

ČÍSLO :


5005

PŘÍLOHA :

ROZV

REVIZE :

01



- Provedení:

nástěnný oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi
- Rozměry:

v = 641mm, š = 590mm, h = 180mm
- Krytí:

IP30/20
- Přívod:

horem
- Vývody:

horem
- Napěťová síť:

3NPE ~50Hz 230V/400V TN–S
- El. parametry:

jsou uvedeny v blokovém schématu napájení

AKCE :	Centrum ekonomicko—manažerských studií II	ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Pavel Vitek	LIST ČÍSLO :	1
		VYPRACOVAL :	Ing. Ondřej Krejza	POČET LISTŮ :	1–2
		ČÍSLO ZAKÁZKY :		ZMĚNA :	
		STUPĚŇ :	DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY :	
		DATUM :	02/2015		
OBSAH :	PODRUŽNÝ ROZVADEČ IIP1—RS—2 SCHÉMA ZAPOJENÍ	OZN. SOUBORU :	—	5005	

