



Č.j.: HSAA- 8767-2/2015

Váš dopis zn.:

Počet listů: 1

V Praze dne: 28.7. 2015

Přílohy:

STOPRO, s.r.o.

Radlická 37

150 00 PRAHA 5

Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Jiří Štolba, 950852501/509, email : jiri.stolba@hzspraaha.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Označení, název stavby: centrum ekonomicko-manažerských studií - dostavba II. etapy

Místo stavby: Praha 6, Suchdol 129, Kamýcká ul.

Stavebník: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Předložena dokumentace: pro změnu stavby před dokončením

Zpracovatel PD : PBŘ : ing. Baranová - 01 / 2015, změna b) z 07 / 2015

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 14.07.2015. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko s podmínkami :

- Provedení interiérů bude odpovídat podmínkám dle požárně bezpečnostního řešení
- Prostor požárního úseku N2.1 je určen jako zasedací místnost pro nejvýše 60 osob (projektem určených)
- Šířka dveří na únikové cestě bude odpovídat podmínkám dle požárně bezpečnostního řešení
- Před zahájením montáže bude HZS hl. m. Prahy předložena realizační projektová dokumentace zařízení pro odvod tepla a kouře včetně oprávnění projektanta
- Při závěrečné kontrolní prohlídce bude provedena netoxická funkční zkouška činnosti zařízení pro odvod tepla a kouře včetně měření výměny vzduchu

mjr. Ing. Jiří Štolba
vedoucí oddělení prevence pro Prahu 6 a 7

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2