

LEGENDA ZNAČEK

OZN SVÍTIDEL: A	Svítidlo zářivkové, stropní, přisazené s mřížkou, 2x28W.
A1	Svítidlo zářivkové, stropní, přisazené s mřížkou, 2x35W.
B	Svítidlo zářivkové, vestavné s asymetrickou optikou, 1x80W.
B1	Svítidlo zářivkové, vestavné s asymetrickou optikou, 1x80W. DALI.
B2	Svítidlo zářivkové, přisazené s asymetrickou optikou, 1x80W. DALI.
C	Svítidlo přisazené, 2000lm (konečný tok svítidla) /28W (celkový příkon svítidla). 4000K. LED
C1	Svítidlo vestavné, 2000lm (konečný tok svítidla) /25W (celkový příkon svítidla). 4000K. LED
C2	Svítidlo vestavné, 2000lm (konečný tok svítidla) /25W (celkový příkon svítidla). LED. Stmívatelné DALI.
C3	Svítidlo přisazené, 2000lm (konečný tok svítidla) /25W (celkový příkon svítidla). LED. Stmívatelné DALI.
D1	Svítidlo zářivkové, zavěšené 1x80W, zapojené do sestavy.
D2	Svítidlo zářivkové, vestavné 1x80W, zapojené do sestavy.
D2.1	Svítidlo zářivkové, vestavné 1x24W, zapojené do sestavy.
D3	Svítidlo zářivkové, přisazené 1x80W, zapojené do sestavy.
D3.1	Svítidlo zářivkové, přisazené 1x24W, zapojené do sestavy.
E	Svítidlo přisazené, 3700lm (konečný tok svítidla)/ 36W (celkový příkon svítidla). LED svítidlo.
H	Svítidlo zářivkové, vestavné, s mřížkou HDP. 3x14W. Stmívatelné DSI.
H1	Svítidlo zářivkové, vestavné, s mřížkou HDP. 3x14W. Stmívatelné DALI.
H2	Svítidlo zářivkové, přisazené, s mřížkou HDP. 3x14W. Stmívatelné DALI
K	Svítidlo zářivkové, přisazené, IP65, zářivkové 2x28W.
L	Svítidlo zářivkové, nástěnné, 1x14W.
N1	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED.
N2	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, vestavné
N3	Svítidlo nouzové s označením směru úniku, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
N4	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
N5	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
N6	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
CB-NO	Centrální baterie, pro nouzové osvětlení
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ, Ř.5, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, Ř.6, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, Ř.1/0So, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, Ř.7, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP44
	POHYBOVÉ ČIDLO, PŘISAZENÉ, 10A, 250V, IP20
STOP	Bezpečnostní STOP Hlačítko (CENTRAL A TOTAL STOP)
A	PODLAHOVÁ KRABICE PROTAHOVACÍ
B	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 1x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
C	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 2x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
D	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 4x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
E	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 6x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
F	SLOUPEK PŘÍSTROJOVÝ - ZÁSUVKY, 3x2/250V/16A,
2xx	ZÁSUVKA VŠEOBECNÁ JEDNONÁSOBNÁ, BÍLÁ, POD OMÍTKU, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20/IP44
2xx	DVOJZÁSUVKA VŠEOBECNÁ, BÍLÁ, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20
3xx	ZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20
3xx	ZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
3xx	DVOJZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20
3xx	DVOJZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
U3xx	ZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, ZÁLOHOVANÁ "UPS", 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
U3xx	DVOJZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, ZÁLOHOVANÁ "UPS", 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
	VOLNÝ VÝVOD 1P+N+PE, 230V
	VOLNÝ VÝVOD 3P+N+PE, 400V
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, TYPOVÁ, 2x16A/230V, 16A/400V
IIPx-RS-x	HLAVNÍ/PATROVÝ/PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
	DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ
	HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY SILNOPROUDU - S UVEDENÝM TYPEM A DIMENZÍ
	Parapetní žlab ocelový, dvojitý, 210x70mm- sdružená kabelová trasa
	Podlahový kanál ocelový, dvojitý, 350x48mm- sdružená kabelová trasa v podlaze
	Místní sdružená kabelová trasa zás. a tech.
	Místní sdružená kabelová trasa pro osvětlení
	Místní sdružená kabelová trasa pro NO osv. a PBZ
	KABELOVÁ STOUPAČKA - SILNOPROUD

POPIS PRVKŮ

-Cxxx
- ČÍSLO OKRUHU
- (100 OSVĚTLENÍ)
- (200 ZÁSUVKY VŠEOBECNÉ 230V)
- (300 ZÁSUVKY PRO IT 230V)
- (U300 ZÁSUVKY ZÁLOHOVANÉ UPS 230V)
- (500 VZDUCHOTECHNIKA FCU)
- (600 ZÁSUVKY VŠEOBECNÉ 400V/800V)
- (800 TECHNOLOGIE SLABOPROUD)

POPIS PATROVÝCH/PODRUŽNÝCH ROZVADĚČŮ

IIP1-RS-1
- POŘADOVÉ ČÍSLO ROZVADĚČE
- DRUH ROZVADĚČE
- HR-hlavní
- RDA-požární (zálohovaný DA)
- Rups-zálohovaný UPS
- RS-patrový
- RG-pro gastro
- CB-NO-centrální baterový systém
- POSCHODÍ

Tabulka místností - 1NP

Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Skladba	Druh podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu	Poznámka
1.02	ZÁDVEŘÍ	1NP	Neuzavřené	P19	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.07	CHODBA	1NP	Neuzavřené	P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA + SDK PODHLED R/02	
1.38	SCHODIŠTĚ 2	1NP	16,7 m²	P13,P7	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.40	SCHODIŠTĚ 4	1NP	15,8 m²	P13,P7	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.49	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	69,2 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.50	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	60,2 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.51	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	51,1 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.52	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 30 OSOB	1NP	59,8 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.53	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 36 OSOB	1NP	74,7 m²	P11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.54	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 36 OSOB	1NP	70,0 m²	P11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.55	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 60 OSOB	1NP	78,9 m²	P15,P17	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/11,R/12	
1.56	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 60 OSOB	1NP	79,0 m²	P15,P17	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/11,R/12	
1.57	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	55,9 m²	P11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.58	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	55,1 m²	P11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.59	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	54,9 m²	P11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.60	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	1NP	54,6 m²	P11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
1.61	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	19,0 m²	P12	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.62	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	18,9 m²	P12	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.63	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	18,8 m²	P12	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.64	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	18,8 m²	P12	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.65	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	1NP	18,4 m²	P12	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.66	CHODBA	1NP	60,0 m²	P10,P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED R/02 + PODHLED MINERÁLNÍ, KAZETOVÝ R/04	
1.67	CHODBA	1NP	106,1 m²	P10,P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	PODHLED MINERÁLNÍ, KAZETOVÝ R/04	
1.69	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1NP	1,8 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.70a	VÝTAH	1NP	3,6 m²			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
1.70b	VÝTAH	1NP	3,6 m²			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
1.71	WC INVALIDÉ	1NP	3,5 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
1.72	UMÝVÁRNA -Ž	1NP	6,3 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
1.73	WC - Ž	1NP	14,9 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
1.74	HYGIENICKÁ KABINKA - Ž	1NP	2,2 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
1.75	UMÝVÁRNA - M	1NP	6,3 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
1.76	WC - M	1NP	10,5 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
1.77	MÍSTNOST REŽIE	1NP	10,4 m²	P16	ANTISTATICKÉ PVC	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/13	
1.78	ROZVODNA SLABOPROUDU	1NP	9,7 m²	P16	ANTISTATICKÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.79	SCHODIŠTĚ 3	1NP	19,7 m²	P10,P7	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
1.90	KUCHYŇKA	1NP	10,7 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
Š01	ŠACHTA	1NP	0,3 m²					
Š02	ŠACHTA	1NP	0,3 m²					
Š03	ŠACHTA	1NP	1,2 m²					
Š04	ŠACHTA	1NP	1,3 m²					
Š05	ŠACHTA	1NP	0,3 m²					
Š06	ŠACHTA	1NP	0,3 m²					
Š07	ŠACHTA	1NP	0,3 m²					
Š08	ŠACHTA	1NP	0,7 m²					
Š09	ŠACHTA	1NP	0,2 m²					
Š10	ŠACHTA	1NP	0,5 m²					
Š11	ŠACHTA	1NP	0,4 m²					
Š12	ŠACHTA	1NP	1,2 m²					
Š13	ŠACHTA	1NP	2,2 m²					
Š15	ŠACHTA	1NP	0,2 m²					
Š16	ŠACHTA	1NP	0,6 m²					
Š17	ŠACHTA	1NP	2,8 m²					
Š18	ŠACHTA	1NP	3,4 m²					
Š19	ŠACHTA	1NP	0,8 m²					
Š24	ŠACHTA	1NP	2,2 m²					
Celkový součet:			1178,4 m²					

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

±0,000 = 000,000 mnm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

COLSYS s.r.o.
Bušíhradská 109
272 03 Kladno
T: +420 312 278 210
e-mail: kladno@colsys.cz

HIP : Ing. Lukáš Kroupa

VYPRACOVAL : Ing. Ondřej Krejza

ZODPOVÍDÁ : Ing. Ondřej Krejza

AKCE :

CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL : D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST : D.1.4.5b SILNOPROUDÉ INSTALACE NN ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS 1.NP TECHNOLOGIE

1.VYDÁNÍ :	DATUM:	ZAKÁZKA :	PARÉ :
11/02/2015	06/03/2015	799	

FORMÁT :	MĚŘÍTKO :
16 X A4	1 : 100

STUPEŇ :	DÍL :	ČÁST :	ČÍSLO :	PŘÍLOHA :	REVIZE :
DPS	D-SO01	ELO	1100	1NP	01