

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií II, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol						
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		D.1.3.a - POŽÁRNÍ OCHRANA					číslo SO, PS	D-SO-01
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VYMĚR								
číslo položky	číselné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
						jednotková cena	cena položky	
1		Přenosné hasicí přístroje (PHP)	D.1.3.a - výkresy, text	ks				
		PHP dodány vč. úchytek, provedení dle ČSN EN 3-6, ČSN EN 3-7.						
	1	Práškový PHP náplň 6 kg hasiva (hasicí schopnost 21A)		ks	60,00			
	2	PHP CO2 s náplň 5 kg hasiva (hasicí schopnost 55B)		ks	11,00			
2		Požární bezpečnostní tabulky a značení	D.1.3.a - výkresy, text	ks				
		K označení únikových východů (dveří ven), vstupů do únikových cest budou použita nálepky osazené na tělesech nouzového osvětlení podle ČSN EN 1838. Pro trasování průběhu únikových cest v běžných prostorech lze užít fotoluminiscenční tabulky nebo nálepky. Tabulka a nálepky musí být v provedení podle ČSN 01 8013, ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1, dále podle předpisů pro technická či elektrická zařízení a požární bezpečnostní systémy.						
	1	Vysměrování únikových tras, značení únikových východů, průchodů a vstupů do únikových cest.		ks	110,00			
	2	Zákaz vstupu nepovolaným osobám.		ks	30,00			
	3	Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, Zákaz vstupu s otevřeným ohněm nebo manipulace s otevřeným ohněm.		ks	48,00			
	4	Označení technické místnosti nebo prostoru.		ks	32,00			
	5	Označení hlavních nebo vedlejších uzávěrů a ovládacích armatur.		ks	45,00			
	6	Označení umístění požární bezpečnostních zařízení, jejich ovládacích prvků a systémů sloužících pro protipožární zajištění stavby.		ks	150,00			
	7	Vyznačení zákazů, omezení a příkazů pro určené činnosti.		ks	20,00			
		CELKEM část D.1.3.a						